

**INDICE DI DEGRADO
PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE
IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)**

Proprietario	
Indirizzo	
Data valutazione	

N°	Parametro	Osservazioni	Punteggio per singola voce	Punteggio Assegnato
A	GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE	se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco	1	
		se la rottura è facile, sfrangiata, con suono sordo	2	
B	PRESENZA DI FESSURAZIONI, CREPE E SFALDAMENTI	se assenti	0	
		se rare	2	
		se numerose	3	
C	PRESENZA DI STALATTITI	se assenti	0	
		se presenti	3	
D	FRIABILITÀ SGRETOLAMENTO	se i fasci di fibre sono inglobati completamente	1	
		se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente	2	
		se i fasci di fibre sono facilmente asportabili	3	
E	VENTILAZIONE	la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria	1	
		la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria	2	
F	LUOGO DI VITA E/O LAVORO	copertura non visibile dal sotto	1	
		copertura a vista dall'interno	2	
G	Distanza da finestre balconi terrazze	Se la copertura è distante più di 5 metri da finestre / terrazze / balconi	1	
		Se vi sono finestre / terrazze / balconi prospicienti ed attigue	2	
H	AREE SENSIBILI	Assenza nel raggio di 300 metri, di aree scolastiche / luoghi di cura	1	
		Vicinanza ad aree scolastiche / luoghi di cura	3	
PUNTEGGIO PARZIALE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA				
I	VETUSTÀ	se la copertura è stata installata dopo il 1990	2	
		se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990	3	
		se la copertura è stata installata prima del 1980	4	
PUNTEGGIO TOTALE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA				

